

CSP - Centrala modułowa 4 pętle (8 pętli) z możliwość rozbudowy (1512 adresów) - FC726-ZA, połączenie Ethernet, 2x zasilacz 150W - SV-24V-150W-A4, obudowa large - FH7205-Z3, karta liniowa - FCL2001-A1, moduł RS232 (izolowany) - FCA2001-A1, drukarka zdarzeń - FTO2001-A1, 2x akumulator (12V, 65Ah) - FA2008-A1, moduł sieciowy - FN2001-A1

Konsola oddalona - Konsola obsługowa z wyświetlaczem - FT724-ZZ, moduł RS232 (izolowany) - FCA2001-A1, drukarka zdarzeń - FTO2001-A1, akumulator (12V, 17Ah) - FA2005-A1, moduł sieciowy- FN2001-A1, zasilacz 70W - FPZ001-A1

A 001 CZUJKA DYMU OP720 - GNIAZDO DB721 - WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA ZDAI92 - ADAPTER - AI330

A 002 CZUJKA DYMU OP720 - GNIAZDO DB721

A 003 WIELODETEKTOROWA CZUJKA OH720 - GNIAZDO DB721

A 004 RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY - FDME221 - OBUDOWA FDMH291-R

A 005 LINIOWY 4-WEJŚCIA/4-WYJŚCIA FDCIO222 - OBUDOWA FDCH221

A 006 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY FDS229-R - GNIAZDO FDB221 - ADAPTER GNIAZDA FDB291

OPIS OZNACZEŃ:

A 001 Nr/Adres

Linia dozoru - YnTKSY 1x2x1 mm2

Linia sterująca - HTKSH 1x2x1 mm2

Linia sterująca urządzeniami wykonawczymi instalacji p.poż. wg schematów

Linia sieci central - HTKSH 1x2x1 mm2

Uwaga:

A 001 (PRZESTRZEŃ MIĘDZYSUFITTOWA)/WSKAŹNI CZUJKĘ MONTOWAĆ NA SUFICIE WŁAŚCIWYM ZAMONTOWAĆ NA SUFICIE PODWIESZANYM LUB NA ŚCIANIE NAD DZWIAMI

A 002 CZUJKĘ MONTOWAĆ NA SUFICIE PODWIESZANYM

Oznaczenia:
KL - Klapa p.poż.
CO - Centrala oddymiania
ZAM - Zamek elektryczny
ZAS - Zasilacz p.poż.
CEN - Szafa automatyki centrali wentylacyjnej
WIN - Szafa automatyki windy

archimedia
Poznańskie Centrum Projektowe Sp. z o.o.
Przemysłowa 28, Rabienice k. 62-052 Komorniki, tel./fax (+48 61) 8181-140, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: ELEKTROMEDYCZNA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU 61-304 POZNAŃ, UL. BOROWIKI 10
Zadanie:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTAŁCENIA BUDYNKU WSOCZU NR 2 W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6
Obiekt:	BUDYNEK WSOCZU NR 2 PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W POZNANIU
Lokalizacja inwestycji:	UL. MOSTOWA 6, 61-854 POZNAŃ DZIAŁKI NR EWID. 6/2 OBRĘB 2, ARKUSZ 31, OBRĘB POZNAŃ
Projektował:	mgr inż. Andrzej Dąbrowski — projektanta budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr uprawnień WKP/0088/PWOE/08
Sprawdzał/a:	mgr inż. Mikołaj Kubisa — projektanta budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr uprawnień WKP/0088/PWOE/08
Treść rysunku:	Schemat blokowy SAP
Data rozpoczęcia projektu:	Nazwa pliku: Skala:
Ostatnia modyfikacja:	06. 2015 SAP-15

UWAGA! PROJEKT BEZPARTYKUŁ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Archidea prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione