LEGENDA:

TER	Terminal drzwiowy w obudowie metalowej wraz z transformatorem sieciowym 18VA i akumulatorem 12V/7Ah - zestaw PR402DR-SET
CEN	Centrala kontroli dostępu - CPR32-NET-BRD, obudowa metalowa z transformatorem sieciowym 40VA - ME-1, zasilacz - PS-10ACDR, akumulatorem 12V/7Ah, zamek mechaniczny
———	Kabel RS485, 1x2x24AWG, linka, Cu, ekranowany, PVC



archimedia

Pracownia: ul. Świętojańska 6, 61-132 Poznań — TEL (061) 830-811-492, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: TELETECHNICZNA	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU 61-304 POZNAŃ, UL. BORÓWKI 10		
Zadanie:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTAŁCENIA BUDYNKU WSCKZIU NR 2 W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6		
Obiekt:	BUDYNEK WSCKZIU NR 2 PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W POZNANIU		
Lokalizacja inwestycji:	UL. MOSTOWA 6, 61-854 POZNAŃ DZIAŁKI NR EWID. 6/2 ORAZ 7, ARKUSZ 31, OBRĘB POZNAŃ		
Projektował:	mgr inż. Andrzej Dukowski	Nr uprawnień: uprawnienia budowlane w specjalności energetycznej nr WKP/0132/PWOE/06	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Kapłon	uprawnienia budowlane projektowe w specjalności elektrycznej WKP/0085/PWOE/09	
Treść rysunku:	KD - RZUT POZIOMU +4		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sprawdził:	Data:	Nr rysunku: / Skala:
Data ostatniej modyfikacji:		06. 2015	KD-03 / 1:50

UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione